



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze - Katowice
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 402 82 90 fax.: 77 402 82 91

ML DESIGN
mgr inż. Piotr Lilla
Ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe

Opole, 23 lipiec 2015r.

Numer pisma: 48379/TODDKA/P/2015/JP

Temat: uzgodnienie budowy parkingu w msc. Racibórz ul. Drewniana dz. nr 2712/25 w zakresie kolizji z infrastrukturą Orange Polska S.A.

Szanowni Państwo,

ORANGE POLSKA S.A., Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w odpowiedzi na wniosek jak w temacie informujemy, że w obszarze zamierzeń inwestycyjnych występuje kanalizacja kablowa, kable ziemne oznaczone na mapie kolorem pomarańczowym.

Telekomunikacyjne kable, kanalizacja jest posadowiona na głębokości 0,6 – 0,8 m. Przedmiotowy projekt uzgadniamy z uwagami:

Z uwagi na brak rzędnych wysokościowych zabezpieczenia kabla pod parkingiem w przypadku położenia urządzeń liniowych na głębokości mniejszej niż 0,8 m należy poza zabezpieczeniem rurami osłonowymi typu RHDPE-D dokonać zagłębienia pod parkingiem wychodząc 0,5 m poza obrys z każdej strony.

Równocześnie ułożyć rurę zapasową RHDPE-p o40 wychodząc nią w miejscach wyjścia kabla poza obrys parkingu. Rurę obustronnie szczelnie zamknąć.

Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnionym planem zagospodarowania terenu, przy zbliżeniach < 2 m i skrzyżowaniach z infrastrukturą sieciową ORANGE POLSKA S.A. (OPL S.A.) bezwzględnie pod nadzorem przedstawiciela OPL S.A.

W miejscu skrzyżowań z infrastrukturą OPL S.A. przed rozpoczęciem prac wykonać wykopy kontrolno-lokalizacyjne urządzeń teletechnicznych.

Przystąpienie do realizacji prac należy zgłosić przynajmniej na **14 dni** przed planowanym rozpoczęciem robót w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb OPL S.A. w formie pisemnej na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
Ul. Ordona 13
40-163 Katowice

Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Cieszyńska 79
43-300 Bielsko Biała
fax. 33 861 44 42

Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub w czasie wykonywania prac, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL S.A., a stanem w terenie i pozostającym w kolizji z zamierzeniem budowlanym, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zabezpieczenia lub przebudowy;


Za ewentualne szkody wyrządzone na sieci teletechnicznej w rejonie prowadzonej inwestycji OPL S.A. będzie domagać się odszkodowania z tytułu usunięcia awarii oraz utraconych wpływów.

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji, proszę o kontakt z pracownikiem - Wydziału Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice prowadzącym sprawę Panem Jarosławem Paszko tel. 77 402 82 90

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez 12 miesięcy od daty wydania.

Z poważaniem

Piotr Kończarek



Kierownik Wydziału Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Załącznik:

Projekt zagospodarowania

