



STROP NAD PIĘTREM II



- LEGENDA:
- STROPY ISTNIEJĄCE
  - NADPROŻE ISTNIEJĄCE
  - NADPROŻE STALOWE
  - NADPROŻE PREFABRYKOWANE
  - BELKA ŻELBETOWA
  - MIĘSCE DOLEWKI BETONOWEJ
  - MIEJSZKANIA PRZECIHOJNA KORYTARZE
  - STROP BELKOWO-PUSTAKOWY
  - 18RS115-560 BELKI STROPU BELKOWO-PUSTAKOWEGO
  - PUSTAKI STROPU BELKOWO-PUSTAKOWEGO
  - P1 = 20x53x20cm - pustyak deklowany
  - P3 = 20x53x12cm - pustyak obniżony
  - DOZBROJENIE POD ŚCIANKĘ DZIAŁOWĄ
  - NAD OBNIŻONYM PUSTAKIEM STROPU
  - BELKOWO-PUSTAKOWEGO
  - ZGODNIE Z 8/KW2b

- UWAGA!
- PRZY STROPACH BELKOWO-PUSTAKOWYCH OSIĄGACZNA DŁ. ZAPROJEKTOWANYCH BELEK USTALIĆ PO DEMONTAŻU STROPU DREWNIANEGO I ROZKŁADU SCIAŁY W MIEJSCU OPARCIA BELEK STROPOWYCH (W PROJEKCE PRZYJĘTO NIEKORZYSTNY WARIANT DŁUGOŚCI PODPARCIA)
  - DETAL STROPÓW BELKOWO-PUSTAKOWYCH W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTACJI.
  - W NABETONIE STROPU UŁOŻYĆ SIATKĘ POMIĘCZNIOWĄ 65 15x15cm (0131)

4. ZBROJENIE PRZYPODPOROWE
- 10-85 0.25L 1 - rozpiętość stropu
- 15 5 20 15 20
- W STRZEMIONIE OBROTOWEGO PUSTAKA
- ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE
- GRUBOŚĆ PŁYTY STROPOWEJ 15cm
  - PŁYTY STROPOWE ZBROJONE SIATKAMI 0.335 (08x015cm) GÓRA I DOŁEM
  - SCHODY ŻELBETOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI
  - DŁA BUDYNKU NR 8 - 8/KW8a - 8/KW8i
  - DŁA BUDYNKU NR 9 - 9/KW8a - 9/KW8i
  - SZYB WINDOWY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI 8/KW10a-h



WYMIARY PODANO W [ cm ]

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500C)

OTULINA ZBROJENIA MIN. 30mm

STRZEŻENIOWA A-IIIN (B500C)

ROZŻĄTRZYWAĆ Z RYS. BRAŃOŹNYMI

BETON B25 (C20/25)

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOIZOLACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BRZECI KOMUNIZACJI W RACIBOŹU			
BUDNEK 8		SKALA	1:50
STROP NAD PIĘTREM II			
IMIE	Marek Rachbortz	BRANŻA	KONSTRUKCJA
ADRES	WNIOSOWA 47-400 Racibórz, ul. Kosa Stefana Białego 6	NR RYSUNKU	8/KW5a
BUDOWA	PL Wolności 8-9	podziemia/2016	
PROJEKTOWAŁ	Marek Rachbortz	PODPIS	
mgr inż.	SŁO (0353)/PMB/015	PODPIS	
mgr inż.	Grzegorz Kudłaba	PODPIS	
17/0/02		PODPIS	
ASISTENT PROJ.	Aneta Szalkowska	PODPIS	
mgr inż.		PODPIS	
Pracownia Projektowa "PIK" s.c.			
Anna i Maciej PINDURÓWIE			
44-240 2087, ul. Szeroka 24, tel. 072 434-42-20			
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl			