

Nasz znak: TT/WT/095/07/16

Racibórz, dnia 18.07.2016r.

**Miasto Racibórz**  
**ul. Batorego 6**  
**47 – 400 Racibórz**

Dotyczy: warunków technicznych wykonania połączeń wod. - kan. do istniejącego obiektu podlegającego przebudowie (dom pobytu dziennego) zlokalizowanego na działkach nr 2540/173, 2541/173, 2543/173 w rej. ul. Karola Miarki i pl. Wolności w Raciborzu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.07.2016r. w sprawie jw. informujemy co następuje:

Przedmiotowy budynek posiada połączenia wod – kan. i do niedawna były one eksploatowane. Proponujemy dokonanie inwentaryzacji (np. przegląd kamerą penetracyjną) w/w przewodów w celu stwierdzenia przydatności ich do ponownego używania. Jeśli okaże się, że omawiane odcinki nie będą spełniać swoich funkcji z uwagi na zły stan techniczny należy wykonać nowe połączenia. Poniżej podajemy warunki techniczne na wykonanie.

#### **1. Połączenie wody:**

Należy wykonać z istniejącej sieci wodociągowej Ø 250 mm zlokalizowanej w rejonie pl. Wolności lub z sieci Ø160mm zlokalizowanej w ul. K. Miarki poprzez zamontowanie trójnika Ø 250mm (160mm) / średnica dobrana przez projektanta z uwzględnieniem wody na cele p. poż.

- a. głębokość ułożenia sieci ok. 1,60m
- b. połączenie wykonać z rur PE 100 PN 10 SDR17 o śred. dobranej przez projektanta
- c. wodomierz główny zabudować należy w obiekcie zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną w miejscu wydzielonym, łatwo dostępnym do montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza.
- d. za wodomierzem na instalacji wew. zabudować należy zawór antyskażeniowy - typ dobrany przez projektanta
- e. rury układać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.

#### **2. Połączenie kanalizacji sanitarnej:**

Ścieki sanitarne można odprowadzić do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 1000mm x700mm zlokalizowanego w ulicy Karola Miarki;

- a. włączenie można wykonać poprzez istniejącą studnię zlokalizowaną w rejonie skrzyżowania ulicy Karola Miarki i pl. Wolności lub zabudowę trójnika na kanalizacji ogólnospławnej
- b. wykonać odcinek sieci od studni / trójnika do granicy posesji z rur PVC klasy S lite (SN8) SDR 34 o średnicy Ø 160mm



- c. przyłączy do istniejącego obiektu tj. odcinek kanalizacji od granicy działki do instalacji wewnętrznej wykonać należy z rur PVC Lite (SN8) SDR 34 (min. średnica 160mm) łączonych na kielich z uszczelką gumową.

### 3. Podłączenie kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe i roztopowe można odprowadzić do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 1000 x 700mm zlokalizowanego w ul. Karola Miarki

- a. włączenie można wykonać poprzez ist. studnię (ozn. na mapie) lub zabudowę trójnika na kanale ogólnospławnym w miejscu wybranym przez projektanta
- b. wykonać odcinek sieci od studni / trójnika do granicy dz. nr 2541/173 z rur PVC klasy S Lite (SN8) SDR 34 o średnicy dobranej przez projektanta.
- c. przyłączy tj. odcinek kanalizacji od granicy działki do instalacji wewnętrznej budynku wykonać należy z rur PVC Lite (SN8) SDR 34 (o średnicy dobranej przez proj.) łączonych na kielich z uszczelką gumową.

### 4. ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków jak we wniosku:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| a. woda na cele bytowe             | - $Q_{srd.} = 6,5 \text{ m}^3/\text{d}$  |
| b. woda na cele p.poż              | - $Q_{srd.} = 2,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ |
| c. ścieki bytowe (100%poboru wody) | - $Q_{srd.} = 6,5 \text{ m}^3/\text{d}$  |

### 5. Uwarunkowania formalno – prawne wykonania podłączeń:

#### 5.1. W zakresie podłączenia wody:

- a. podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej tzw. wcinę wykona ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu na zlecenie i koszt Inwestora
- b. ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu zastrzega sobie prawo do zmiany średnicy wodomierza głównego na podstawie rzeczywistych przepływów odnotowanych na przyłączy wodociągowym podczas jego eksploatacji
- c. przyłączy wodociągowe realizowane jest staraniem i na koszt Inwestora
- d. odbiór techniczny przyłącza będzie możliwy po przedstawieniu przez Inwestora pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

#### 5.2. W zakresie kanalizacji sanitarnej:

5.2.1 Odcinek kanalizacji od studni / trójnika w jezdni do granicy posesji (p-kt. 2b niniejszych warunków) zostanie wykonany przez ZWiK Sp. z o.o. po wprowadzeniu do planu inwestycyjnego na kolejne lata. Realizacja zadania będzie możliwa po złożeniu przez Inwestora pisemnego wniosku o wykonanie w/w robót przez ZWiK Sp. z o.o. oraz po zawarciu umowy przyłączeniowej. Umowa przyłączeniowa zostanie przedstawiona Inwestorowi po złożeniu wniosku o wykonanie robót budowlanych.

5.2.2 W zakresie wykonania przyłącza kanalizacyjnego od granicy działki do instalacji wewnętrznej obiektu (p-kt. 2.c niniejszych warunków);



- przyłącze kanalizacyjne na terenie posesji wykonywane jest staraniem i na koszt Inwestora.

#### 5.3 W zakresie kanalizacji deszczowej:

W zakresie wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej od studni/trójnika w jezdni do granicy posesji (p-kt 3b niniejszych warunków).

- przedmiotowy odcinek wykonywany jest staraniem i na koszt Inwestora

#### 5.4. Inne:

- w celu wykonania podłączeń, należy opracować projekt budowlany zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r (Dz. U. nr 243 poz. 1623. z 2010.) z uzgodnieniami branżowymi na bazie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1 :1000 załączając plan realizacyjny.
- przy projektowaniu przyłączy z włączeniem do sieci prywatnych lub przechodzących przez tereny prywatne należy uzyskać pisemną zgodę właściciela sieci lub terenu i dołączyć ją do dokumentacji projektowej.
- podłączenia należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zarówno technicznymi jak i prawnymi.
- dokumentację budowlaną uzgodnić w ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu
- w przypadku konieczności wejścia projektowanymi przyłączami wod.- kan. w pas drogowy, Inwestor we własnym zakresie występuje do właściwego zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie prac ziemnych oraz wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego na czas robót.
- jeżeli umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi, Inwestor może liczyć się z odmową wydania zezwolenia.
- w przypadku uzyskania zgody, odtworzenie nawierzchni jezdni lub chodnika należy zlecić uprawnionej firmie drogowej. Szczegóły dotyczące odtworzenia nawierzchni jezdni lub chodnika znajdują się na stronie BIP UM Racibórz.

<b>6. Termin ważności warunków:</b>	<b>18. 07. 2018r.</b>
-------------------------------------	-----------------------

PROKURENT

Maria Ostachowska

Wiceprezes ds. technicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesława de Martini-Dwojak  
podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Załącznik:

- mapa z naniesionymi hydrantami

Przygotował:  
Dariusz Maślanka  
Tel. 721913030



## Skala 1:500





ZAKŁAD  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
sp. z o.o.  
47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8  
tel./fax 032-415-24-18  
415-30-33, 415-28-91, 415-26-70

*Uty. 18.04.2016r.*