

TK/004/05/2016

Racibórz, dn. 12.04.2016r.

Pracownia projektowa „PIK” s.c.

Anna i Maciej PINDUROWIE

ul. Szeroka 24

44-240 Żory

dotyczy: przeprowadzenia monitoringu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Placu Wolności 8 i 9 w Raciborzu.

W nawiązaniu do otrzymanego pisma zlecającego wykonanie przeglądu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w budynku przy Placu Wolności 8 i 9 w Raciborzu informujemy, że:

1. Zrobiliśmy rozeznanie przebiegu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w budynkach adres j.w. lecz brak jest możliwości technicznych dla dokonania takiego rozeznania – nie można wprowadzić kamery w przewody kanalizacyjne.
2. Przyłącze kanalizacyjne wyprowadzone z budynku połączone jest bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej w ulicy na sztywno (wcinka w przewód), w związku z tym nie można przeprowadzić rozeznania kamerą od strony kanału.
3. Po sprawdzeniu studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie działki za budynkiem można wskazać dwa miejsca ewentualnych wylotów tj. do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Karola Miarki oraz do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w chodniku Placu Wolności.
4. Prawdopodobnie istnieje możliwość połączenia kanalizacji deszczowej (rynny) z budynku nr 8 i 9 w jeden przewód wyprowadzony z budynku.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kubek

Wiceprezes ds. technicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesława de Martini-Dwojak

k/o

TK a/a

PM/PM