

TT/WK/062/07/2016

Racibórz, dnia 21,07,2016r.

**Pracownia Projektowa PIK**  
**ul. Szeroka 24**  
**44 – 240 Żory**

Dotyczy: lokalizacji hydrantów w rejonie budynku nr 8 i 9 przy pl. Wolności w Raciborzu.

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.07.2016r. w załączeniu przesyłamy mapę z naniesionymi czynnymi hydrantami na wskazanym terenie. W dniu 19.07.2016r. pracownicy sieci dokonali sprawdzenia parametrów: średnie ciśnienie wyniosło około – 4atm a wydajność min. – 10 dm<sup>3</sup>/s.

załączniki:  
- mapa

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kubek

Wiceprezes ds. technicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesława de Martini-Dwojak

Sprawę prowadzi:  
Dariusz Maślanka  
tel. 32 415 3033 wew.208  
(kom. 721913030)



## Skala 1:500

