

# ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

[wsse.katowice@pis.gov.pl](mailto:wsse.katowice@pis.gov.pl)

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

NS-NZ.9027.13.6.2016

Katowice, dnia 12.09.2016 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z późn. zm.), § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz w związku z § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej „PIK” s.c. Anna i Maciej Pindurów z Żor, ul. Szeroka 24 z dnia 11.08.2016 r. w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach (postanowienie z dnia 25.08.2016 r. znak: Kt-51340-Bp-116/16)

**Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny**

**w y r a ż a**

**zgode na zlokalizowanie poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczenia kuchni (nr - 1.27) stanowiącej zaplecze kuchenne projektowanego Domu Pobytu Dziennego w adaptowanych na ten cel pomieszczeniach budynku w Raciborzu przy ul. Plac Wolności 9, pod warunkiem zapewnienia w tym pomieszczeniu:**

- odpowiedniej wentylacji,
- izolacji przeciwwilgociowej.

Dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń piwnic na projektowaną funkcję należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

## **UZASADNIENIE**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz uzupełnienia dostarczonego do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 25.08.2016 r. ustalono, że przewiduje się przebudowę pomieszczeń piwnic budynku w Raciborzu przy ul. Plac Wolności 9 na Dom Pobytu Dziennego realizowaną w ramach projektu „rozwiązywanie problemów społecznych poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie komendy powiatowej policji”. W zagłębionej poniżej poziomu otaczającego terenu części budynku przewiduje się

zlokalizowanie kuchni (nr - 1.27) stanowiącej zaplecze kuchenne dla potrzeb projektowanej inwestycji. Kuchnia nie będzie pomieszczeniem budynku opieki społecznej. Przewiduje się, że będzie to pomieszczenie stałej pracy. Jego wysokość wynosi 3,23 m i jest ono doświetlone światłem dziennym poprzez dwa okna o wymiarach 1,50 x 1,50 m i jedno okno o wymiarach 1,50 x 1,00 m. Wnioskodawca w uzupełnieniu oświadczył, że w pomieszczeniu tym zostanie zastosowane oświetlenie elektryczne oraz wentylacja spełniająca wymogi przepisów budowlanych.

Zgodnie z zapisem § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) poziom podłogi w pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym będącym pomieszczeniem na pobyt ludzi może znajdować się na poziomie terenu urządzonego przy budynku. Obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Warunkiem udzielenia powyższego odstępstwa jest zapewnienie w pomieszczeniu właściwego komfortu cieplnego, odpowiedniego oświetlenia światłem dziennym lub sztucznym w tym elektrycznym, a także odpowiedniej wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej. Na podstawie cyt. przepisu oraz stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach wyrażonego w postanowieniu z dnia 25.08.2016 r. znak: Kt-51340-Bp-116/16 wydano zgodę na zlokalizowanie poniżej poziomu terenu pomieszczenia stałej pracy w kuchni na warunkach jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.



Śląski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny  
*Urz. med.*  
lek. med. Urszula Mendera-Bożek

**Otrzymuje:**

1. Pracownia Projektowa „PIK” s.c.  
Anna i Maciej Pindurówie, 44-240 Żory, ul. Szeroka 24

**Do wiadomości:**

1. PPIS w Raciborzu