


| Oznaczenia aparatów | FW | F1 | L | FQ1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
|---------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Oznaczenia obwodów | | | | | IN | TSM | G1 | G2 | G3 | G4 | O1 |
| Opis | Wyłącznik główny tablicy mieszkaniowej TM | Zabezpieczenie przepięciowe III stopień | Kontrola obecności napięcia | Zabezpieczenie różnicowo-prądowe | Zasilanie pieca indukcyjnego | Zasilanie tablicy TSM | Zasilanie gniazd | Zasilanie gniazd | Zasilanie gniazd | Zasilanie gniazd | Zasilanie oświetlenia |
| Moc [kW] | | | | | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| Typ kabla | | | | | YDYżo 5x4mm2 | YDYżo 3x1.5mm2 | YDYżo 3x2.5mm2 | YDYżo 3x2.5mm2 | YDYżo 3x2.5mm2 | YDYżo 3x2.5mm2 | YDYżo 3x1.5mm2 |



Układ Sieci: TN-S

ochrona od porażenia:
SZYBKE WYŁĄCZENIE

| | |
|---|------------|
| PROJEKT TERMOIZOLACJI I PRZEBUDOWY | |
| BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU | |
| | SKALA ---- |
| SCHEMAT ZASADNICZY ORAZ WIDOK | |
| TABLICY TM | |
| BRANŻA: ELEKTRYCZNA | |
| DANE | |
| MIASTO RACIBÓRZ | |
| INWESTORA: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 | |
| NR RYSUNKU: E-24 | |
| ADRES BUDOWY: RACIBÓRZ, pl. Wolności 8-9 | |
| wrzesień 2016 | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Knapik MAP/0052/P00E/13 | PODPIS: |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Łatocha | PODPIS: |
| Pracownia Projektowa "PIK"s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl | |

