


Oznaczenia aparatów	FW	F1	L	FQ1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	FQ2	Q7
Oznaczenia obwodów					G1	G2	G3	O1	O2	O3	SK	JWK
Opis	Wyłącznik główny tablicy T8.1	Zabezpieczenie przepięciowe III stopień	Kontrola obecności napięcia	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Zasilanie szafy komputerowej SK	Zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji
Moc [kW]					1.2	1.0	1.6	0.7	0.8	0.6	1.0	0,2
Typ kabla					YDYżo 3x2.5mm <sup>2</sup>	YDYżo 3x2.5mm <sup>2</sup>	YDYżo 3x2.5mm <sup>2</sup>	YDYżo 3x1.5mm <sup>2</sup>	YDYżo 3x1.5mm <sup>2</sup>	YDYżo 3x1.5mm <sup>2</sup>	YDYżo 3x2.5mm <sup>2</sup>	YDYżo 3x1.5mm <sup>2</sup>



Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażen:  
SZYBKE WYŁĄCZENIE

PROJEKT TERMOIZOLACJI I PRZEBUDOWY	
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU	
	SKALA - - - -
SCHEMAT ZASADNICZY ORAZ WIDOK	
TABLICZY T8.1	
DANE	MIASTO RACIBÓRZ
INWESTORA:	47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
ADRES	RACIBÓRZ, pl. Wolności 8-9
BUDOWY:	wrzesień 2016
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Knapik
MAP/0052/P00E/13	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Latocha
Pracownia Projektowa "PIK"s.c.	
Anna i Maciej PINDUROWIE	
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20	
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	

