RZUT PIĘTRA II



sufity ujęte w opracowaniu arch.

Brak sufitu podwieszonego

Sufit obniżony w płyt g-k

Sufit podwieszany kasetonowy

Miejsca na nawiewniki

BUDYNEK NR 9				
2.23	Klatka schodowa	płyt. cer.	18.27	18.27
2.24	Korytarz	płyt. cer.	20.68	20.68
2.25	sala relaksu i muzykoterapii	panele drew.	20.31	20.31
2.26	Szatnia męska	płyt. cer.	9.19	9.19
2.27	Wc i natryski	płyt. cer.	12.04	12.04
2.28	Sala sportowo-taneczna	parkiet drew.	36.65	36.65
2.29	Magazyn	płyt. cer.	3.10	3.1
2.30	Szatnia damska	płyt. cer.	7.24	7.24
2.31	Taras	płyt. gres.	14.14	14.14
2.32	Wc i natryski	płyt. cer.	10.6	10.6
2.33	Wc damski	płyt. cer.	9.99	9.99
2.34	Łazienka	–	5.73	5.73
2.34	Łazienka	–	5.73	5.73
2.35	Wc męski	płyt. cer.	10.99	10.99
RAZEM BUDYNEK NR 9			184.66	184.66
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			401.62	401.62
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			482.99	
KUBATURA			–	

BILANS POWIERZCHNI

RZUT PIĘTRA II

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 6				
2.03	Wiatrołap	panele drew.	3.67	3.67
2.04	Sypialnia	panele drew.	7.22	7.22
2.05	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	18.26	18.26
2.06	Łazienka	płyt. cer.	5.93	5.93
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 6			35.08	35.08
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 7				
2.07	Wiatrołap	panele drew.	4.31	4.31
2.08	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	17.78	17.78
2.09	Sypialnia	panele drew.	17.41	17.41
2.10	Łazienka	płyt. cer.	5.44	5.44
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 7			44.94	44.94
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 8				
2.12	Wiatrołap	panele drew.	3.41	3.41
2.13	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	19.75	19.75
2.14	Łazienka	płyt. cer.	5.40	5.4
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 8			28.56	28.56
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 9				
2.15	Wiatrołap	panele drew.	1.95	1.95
2.16	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	16.80	16.8
2.17	Łazienka	płyt. cer.	7.94	7.94
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 9			26.69	26.69
BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 10				
2.19	Wiatrołap	panele drew.	3.60	3.6
2.20	Pokój+aneks kuch.	panele drew.	17.61	17.61
2.21	Łazienka	płyt. cer.	6.11	6.11
RAZEM BUDYNEK NR 8 – MIESZKANIE 10			27.32	27.32
BUDYNEK NR 8				
2.01	Klatka schodowa	płyt. cer.	17.81	17.81
2.02	Korytarz	płyt. cer.	16.89	16.89
2.11	Winda osobowa	–	4.01	4.01
2.18	Winda osobowa	–	4.06	4.06
2.22	Pokój spotkań	płyt. cer.	11.6	11.6
RAZEM BUDYNEK NR 8			54.37	54.37

UWAGA: PIONOWE ODCINKI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DOMIERZYĆ NA BUDOWIE, NIEWYKORZYSTANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZALEŻY ZAŚLEPIĆ

legenda:

NK 100 60m3/h — nawiewnik sufitowy kołowy o średnicy Ø 100, metalowy malowany proszkowo ilości powietrza 60m3/h

WK 200 180m3/h — wywiewnik sufitowy kołowy o średnicy Ø 200, metalowy malowany proszkowo ilości powietrza 60m3/h

KP 75m3/h — kratka przepływowa lub podcięcie we wskazanych oznaczonych drzwiach. Kratka powinna mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2, i powinna być zlokalizowana w dolnej części drzwi (wyd. arch)

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

SKALA 1:75

RZUT PIĘTRA 2–WENTYLACJA

BRANŻA: IS

DANE INWESTORA: Miasto Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

ADRES BUDOWY: Racibórz, pl. Wolności 8-9

NR RYSUNKU: IS–W–4

wrzesień 2016

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M.Puc SLK/0761/PWOS/05 PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.Szafarz SLK/1939/POOS/07 PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl