

| ulica | nazwa odcinka | budynek nr | | nieprawidłowe podłączenie do kanalizacji sanitarnej | sięgacz do kd | szacunkowa odl fragmentów sieci do posesji prywatnych [m] | uwagi |
|----------------|---|------------|--|---|--|---|---|
| ul. Bojanowska | KD1-KD4 | 59 | | | jest sięgacz | | |
| | | 57 | | | jest sięgacz | | |
| | | 53 | | dymi z odwodnienia liniowego oraz lewej rynny przód | do zrobienia | 7 | - wykonanie rozbiórki i budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej (średnica kanału DN 400mm (wraz ze studniami rewizyjnymi) w ciągu ul. Bojanowskiej wraz ze sięgaczami do posesji prywatnych oraz przełączeniem istniejących przyłączy - na planowanym odcinku ok 180m (DN 400mm) i ok. 44m (DN160mm) - mieszkańcy zgłaszali problem złego spływu wód z jezdni w rejonie posesji nr 26 oraz świetle drogi do posesji nr 45-47a (np. dobudowa dodatkowego elementu odwadniającego) |
| | | 51 | | | do zrobienia | 7 | |
| | | 49 | | dymi jedna rynna i odwodnienie liniowe | jest sięgacz | 7 | |
| | | 47 | | | do zrobienia | 8 | |
| | | 47a | | | podpięte do fi 1200 | | |
| | | 45 | | | podpięte do fi 1200 | | |
| | | 34 | | | jest sięgacz | | |
| | | 32 | | | do zrobienia | 4 | |
| | | 30 | | dymią 2 rynny przy budynku | do zrobienia | 4 | |
| | | 28 | | | do zrobienia | 3 | |
| | | 26 | | | podpięte do fi 1200 | | |
| | | 22 | | | do zrobienia | 4 | |
| | KD6-KD5 | 37 | | | do zrobienia | 6 | |
| | | 39 | | dymią 2 rynny oraz studnia rewizyjna | do zrobienia | 3 | - budowa odcinków sieci do posesji prywatnych - ok. 15m (DN160mm) - mieszkańcy zgłaszli problem spływającego błota z pół w rejonie posesji nr 37 oraz nieprawidłowego spływu wód z jezdni w rejonie posesji nr 43 (np. dobudowa dodatkowego elementu odwadniającego) |
| | | 41 | | | jest sięgacz | | |
| | KD5-KD8 | 43 | | dymią 2 rynny - prawa strona budynku | do zrobienia | 6 | |
| | | 20 | | | do zrobienia | 7 | - budowa odcinków sieci do granicy posesji prywatnych - ok. 22m (DN160mm) |
| | | 18 | | | do zrobienia | 5 | |
| | | 33 | | | jest sięgacz | | |
| | | 31 | | | do zrobienia | 6 | |
| | | 29 | | | jest sięgacz | | |
| | KD8-KD9 | 27 | | | do zrobienia | 4 | |
| | | 25 | | | jest sięgacz | | - wykonanie rozbiórki i budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bojanowskiej od studni KD8 do KD9 - ok. 25m (DN 400mm) |
| | KD01-KD11 | 23 | | | do zrobienia | 6 | - budowa odcinków sieci do granicy posesji prywatnych - ok. 6m |
| | | 21 | | | do zrobienia | 10 | - wykonanie rozbiórki i budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bojanowskiej na odcinku od studni KD11 (w kierunku studni K01) - ok. 7m (DN 1000mm) wraz z przebudową włączenia kolektora DN400 do kanału DN1000 |
| | | 19 | | przyłącz kanalizacji sanitarnej włączony do kanalizacji deszczowej | jest sięgacz | | - budowa odcinków sieci do granicy posesji prywatnych - ok. 10m (DN160mm) - przełączenie kanału kanalizacji sanitarnej wpiętego do studni KD11 (w gestii ZWIK lub właściciela przyłącza) |
| | KD11-KD21 KD21-KD31 KD31-KD41 KD41-KD51 KD51-KD61 | 17 | | | jest sięgacz | | - budowa odcinków sieci do granicy posesji prywatnych - ok. 44m (DN160mm) |
| | | 15 | | | do zrobienia | 5 | |
| | | 13 | | | do zrobienia | 6 | |
| | | 11 | | dymi z rynien 2szt. za budynkiem | do zrobienia | 7 | |
| | | 11a | | dymią rynny | do zrobienia | 7 | |
| | | 7 | | | do zrobienia | 6 | |
| | | 5a | | | do zrobienia ale na dz nr 528/9 -nie wykonujemy bo nieruchomość w drugiej linii zabudowy | | |
| | | 5 | | | jest na dz nr 528/9 | | |
| | | 3 | | | do zrobienia (jest na dz nr 528/9) | 7 | |
| | | 1 | | | jest sięgacz | | |
| ul. Hulczyńska | kd1-kd2 | 23 | | | do zrobienia | 6 | |
| | | 21 | | dymi odwodnienie liniowe w podwórku | jest sięgacz | | - wykonanie rozbiórki i budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej od studni KD1 do KD3 - ok. 65m (DN 400mm) - budowa odcinków sieci do granicy posesji prywatnych - ok. 1m (DN160mm) |
| | | 19 | | | jest sięgacz | | |
| | kd2-kd3 | 17 | | dymi rynna wypuszczona na zew jest studnia rewizyjna z otworami działą jak kratka deszczowa | do zrobienia | 1 | |
| ul. Bojanowska | KD8-KD9 KD9-KD10 | 10 | | | brak, deszczówka spływa do rowu | | |
| ul. Floriana | | 20 | | | brak, deszczówka spływa do rowu | | |
| ul. Bojanowska | KD31-KD41 | 4 | | | do zrobienia | 3 | - budowa odcinków sieci do granicy posesji prywatnych - ok. 6m (DN160mm) |
| | | 9 | | | do zrobienia | | |
| ul. Hulczyńska | | 25 | | | do zrobienia | 3 | |
| ul. Bojanowska | | 2 | | | jest sięgacz | | |