

**URZĄD MIASTA
RACIBÓRZ**
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
ZP.271.63.2020

Racibórz, 08.12.2020

**ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa budynku Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą oraz wykonaniem dokumentacji projektowej**”.

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 15

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie powiatu, gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 17.12.2020 r. godz. 11.30.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że projektowany budynek żłobka będzie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

W związku z powyższym wprowadza się do Programu Funkcjonalno – Użytkowego, do części opisowej następujące zmiany:

1. Punkt 1.2

Zdanie „Od strony podwórka znajdują się pomieszczenia dostępne od zewnątrz, takie jak: **kotłownia gazowa**, pomieszczenie konserwatora wraz z miejscem na sprzęty do zabaw oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych” zmienia się na

„Od strony podwórka znajdują się pomieszczenia dostępne od zewnątrz, takie jak: **kotłownia (pomieszczenie przyłącza c.o. i c.w.u.)**, pomieszczenie konserwatora wraz z miejscem na sprzęty do zabaw oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych”.

2. Punkt 1.3

Sformułowanie w tirecie „Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej ”, zmienia się na „**Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej bezpośrednio z miejskiej sieci ciepłowniczej niskich parametrów oraz instalacji wody zimnej zasilanej z miejskiej sieci wodociągowej**”.

Sformułowanie w tirecie „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z **kotłownią gazową**”, zmienia się na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania **zasilanej bezpośrednio z miejskiej sieci ciepłowniczej niskich parametrów**”.

3. Punkt 2.2.6

Zdanie „Podkonstrukcja pod kolektory słoneczne i fotowoltaikę ” zmienia się na „**Podkonstrukcja pod fotowoltaikę** ”

4. Punkt 2.4.1

Otrzymuje brzmienie "Zaprojektowano ogrzewanie podłogowe wraz z instalacją centralnego ogrzewania wodną.

Budynek żłobka zostanie przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej niskich parametrów zapewniającej bezpośrednią dostawę ciepła dla celów ogrzewczych oraz bezpośrednią dostawę ciepłej wody użytkowej. **Wykonanie przyłącza ciepłowniczego należeć będzie do dostawcy ciepła, tj. PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A."**

5. Punkt 2.4.4

Otrzymuje brzmienie „**Projektuje się doprowadzenie instalacji gazu do zasilania urządzeń w kuchni**”.

6. W Punkcie 2.4.5

Skreśla się ostatni tiret „Instalacja solarna zapewniająca w pełni zapotrzebowanie budynku na ciepłą wodę użytkową” tym samym Zamawiający **rezygnuje z wykonania instalacji solarnej dla budynku żłobka.**

UWAGA!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **17.12.2020 r. do godz.: 11:30**, otwarcie ofert: **17.12.2020 r. godz.: 12:00**.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: **540537060 -N-2020 z dnia 08-12-2020 r.**

**Z up. Prezydenta Miasta
Tadeusz Prejs
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych**

IT.