

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

**Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci**

Dział Dystrybucji

tel. 882000542

Edward Mander@termika.pgnig.pl

**Zakład Zieleni i Małej Architektury**

**Tomasz Lorenc**

Ul. Wyzwolenia 27

47-480 Pietrowice Wielkie

Żory, 23.07.2019r.

Nasz znak: TDD/403/EM/19

Dot: wniosku o uzgodnienie przebudowy ul. Bema w Raciborzu.

Odpowiadając na Wasze pismo w sprawie j/w, uzgadniamy co następuje:

1. Potwierdzamy na załączonych mapach, przez zaznaczenie kolorem pomarańczowym, przebieg odcinków sieci ciepłowniczej, stanowiącej własność naszego przedsiębiorstwa.
2. Sieć ciepłownicza, posadowiona jest na głębokości od ok. 0.4 - 1,3 m od powierzchni gruntu. Dla dokładnego ustalenia głębokości posadowienia uzbrojenia ciepłowniczego, należy wykonać wykopy kontrolne.
3. Roboty ziemne w bliskości sieci ciepłowniczej, należy wykonywać sposobem ręczny.
4. Wnosimy o zlecenie naszemu przedsiębiorstwu nadzoru branżowego nad prowadzonymi robotami w obszarze posadowienia urządzeń ciepłowniczych.

Załącznik: (zwrot) kopia mapy terenu z opisem – 3 egz.

Opłatę za uzgodnienia prosimy uregulować po otrzymaniu faktury.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  


Artur Michałowski

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  
  
Janusz Dobrosielski